



**EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
EU DECLARATION OF CONFORMITY**



Dokument-Nr./ Document.No.: PM 1001831  
 Hersteller/ Manufacturer: **Camille Bauer Metrawatt AG**  
 Switzerland  
 Anschrift / Address: **Aargauerstrasse 7**  
 CH-5610 Wohlen  
 Produktbezeichnung/  
 Product name: **Multifunktionaler DC-Energieanzeiger**  
 Multifunctional DC Energy Meter  
 Typ / Type: **SIRAX BM1450**


Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

<b>Richtlinie / Directive</b>	<b>2014/30/EU</b> EMV-Richtlinie / EMC directive
<b>Norm / Standard</b>	<b>EN 61000-6-2:2005+Cor. 2005-09</b> Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche Generic standards - Immunity for industrial environments
	<b>EN 61000-6-4:2007+A1:2011</b> Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche Generic standards - Emission standard for industrial environments
<b>Richtlinie / Directive</b>	<b>2014/35/EU</b> Niederspannungsrichtlinie – CE-Kennzeichnung Low Voltage Directive – Attachment of CE marking
<b>Norm / Standard</b>	<b>EN 61010-1:2010</b> Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements
	<b>EN 61010-2-030:2010</b> Besondere Bestimmungen für Prüf- und Messstromkreise Particular requirements for testing and measuring circuits
<b>Richtlinie / Directive</b>	<b>2011/65/EU: RoHS</b> Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Ort, Datum / Place, date:  
 Unterschrift / signature:

Wohlen, 17. Oktober 2017

  
 M. Ulrich  
 Leiter Technik / Head of engineering

  
 J. Brem  
 Qualitätsmanager / Quality manager